

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

PRAKAB A.S.  
Ke Kابل 278  
102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR)  
TSCHECHIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Kabel mit Isolationserhalt**  
***Cable with fire integrity***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*

VDE-Kabelzeichen  
*VDE Cable Mark*

◁VDE▷ 0266 oder/or ▷◁▷▷▷ 0266

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0266 (VDE 0266):2000-03



Aktenzeichen: 1723100-5260-0030 / 56259

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40014518

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2005-07-01

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
PRAKAB A.S., Ke Kablu 278, 102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR), TSCHECHIEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
1723100-5260-0030 / 56259 / FG41 / LR

Datum / *Date*  
2005-07-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014518.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40014518.*

## Kabel mit Isolationserhalt *Cable with fire integrity*

Typ(en) / *Type(s)*:

NHXH FE 180  
NHXCH FE 180

Nennspannung  $U_0/U = 0,6/1$  kV  
*Rated voltage*

Firmenzeichen PRAKAB  
*Trademark*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG41  
*Section FG41*



*i. A. W. Deel*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
PRAKAB A.S., Ke Kablu 278, 102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR), TSCHECHIEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
1723100-5260-0030 / 56259 / FG41 / LR

Datum / *Date*  
2005-07-01

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014518.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40014518.*

## Kabel mit Isolationserhalt *Cable with fire integrity*

Fertigungsstätte(n)  
*Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*      PRAKAB A.S.  
30002756                    Ke Kablu 278  
                                  CZ-102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG41  
*Section FG41*



i.A. W. Dew