VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

PRAKAB A.S.
Ke Kablu 278
102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR)
TSCHECHIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabel mit Isolationserhalt
Cable with fire integrity

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

VDE-Kabelzeichen
VDE Cable Mark

◁VDE▷ 0266 oder/*or* ◁▷ɑɯ▷ 0266

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0266 (VDE 0266):2000-03

Aktenzeichen: 1723100-5260-0030 / 34843
File ref.:
Ausweis-Nr. 40014500 Blatt 1
Certificate No. *Page*
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-06-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:
http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PRAKAB A.S., Ke Kablu 278, 102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR), TSCHECHIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
1723100-5260-0030 / 34843 / FG41 / LR

Datum / *Date*
2005-06-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014500.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40014500.

Kabel mit Isolationserhalt
Cable with fire integrity

Typ(en) / *Type(s)*:

N2XH FE 180
N2XCH FE 180

Nennspannung *Rated voltage*	Uo/U = 0,6/1 kV
Firmenzeichen *Trademark*	PRAKAB

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41

i.A. W. Dee

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40014500

Beiblatt / Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PRAKAB A.S., Ke Kablu 278, 102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR), TSCHECHIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
1723100-5260-0030 / 34843 / FG41 / LR

Datum / *Date*
2005-06-30

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014500.
This supplement is part of the Certificate No. 40014500.

Kabel mit Isolationserhalt
Cable with fire integrity

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*	PRAKAB A.S.
30002756	Ke Kablu 278
	CZ-102 09 PRAHA 10 (HOSTIVAR)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41

i.A. W. Deal